



## Закрытое акционерное общество «Ивановская тепловая блок-станция»

ул. Станкостроителей, д. 47, г. Иваново, 153015, Россия • телефон: (4932) 23-65-82

e-mail: [zaoivtbs@yandex.ru](mailto:zaoivtbs@yandex.ru) • [www.ivtbs37.ru](http://www.ivtbs37.ru)

КПП 371101001, ИНН 3731023506, ОГРН 1023700542513

«10» 12 20 21 года № 696  
на 8-02-01-21-691 от 24.11.2021 г.

Начальнику управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации г. Иваново  
И.Н. Захарову

О направлении предложений по актуализации  
схемы теплоснабжения

Направляем Вам предложения по актуализации схемы теплоснабжения  
города Иваново.

№ п/п	Предложение	Обоснование предложения
1.	Переход на температурный график с 150/60 на 150/70.	Существующий температурный график делает не возможным исполнение требований СанПиН 2.1.4.2496-09 по качеству горячего водоснабжения в межотопительный период и в периоды начала и окончания отопительного периода в многоквартирных жилых домах с индивидуальными тепловыми пунктами. А также идут сбои в системе отопления в периоды начала и окончания отопительного периода. Особенно это выделяется на микрорайоне Московский, который спроектирован с индивидуальными тепловыми пунктами в каждом доме и установленной температурозависимой автоматикой.
2.	Переход на повышение давления в тепловых сетях в периоды начала и окончания отопительного периода.	Несвоевременный переход на повышенное давление в тепловых сетях, устанавливаемое в отопительный период, делает не возможным предоставление коммунальной услуги отопление надлежащего качества для жителей многоквартирных домов, особенно в микрорайоне Московский, где установлены индивидуальные тепловые пункты с погодозависимой автоматикой.

Исполнительный директор

А.А. Жихарев