

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОЗП 2022-23 Г.Г.

Температура наружного воздуха, °С		ПАО "Т Плюс" (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3)		Котельная №19		Котельная №37		Котельные №1, 23, 33		Котельные №2, 3, 10, 17, 24, 25, 30, 31, 41, 46		Котельная №18		Котельные №39, 43, 44, 45		ФГУ ЦРКУ Минобороны России (кот. 42)		Температура наружного воздуха, °С		
150/70°С				130/70°С		105/70°С		105/70°С		95/70°С		95/70°С		95/70°С		105/70°С				
открытый водоразбор, точка излома 60°С;				открытый водоразбор, точка излома 60°С;		открытый водоразбор, точка излома 63°С;		сети ГВС: кот №1 - 64/56°С, кот №33 - 65/55°С, кот №23 - ГВС нет		сети ГВС: кот №2 - 61/58°С, кот №3 - 62/53°С, кот №10 - 61/59°С, кот №17 - 61/54°С, кот №24 - 61/59°С, кот №25 - 62/56°С, кот №30 - 61/59°С, кот №31 - 61/52°С, кот №41 - 61/59°С, кот №46 - 60/55°С		точка излома 65 °С закрытая схема теплоснабжения		ГВС нет		точка излома 65°С, закрытая схема теплоснабжения				
температура, °С		температура, °С		температура, °С		температура, °С		температура, °С		температура, °С		температура, °С		температура, °С		температура, °С		температура, °С		
Т нар	Т прям	Т обрат	Т нар	Т прям	Т обрат	Т нар	Т прям	Т обрат	Т нар	Т прям	Т обрат	Т нар	Т прям	Т обрат	Т нар	Т прям	Т обрат	Т нар	Т прям	Т обрат
8	60	39	60	60	42	63	63	50	42	34	34	65	65	55	39	34	65	52	8	
7	60	39	60	60	42	63	63	50	44	36	35	65	65	54	41	35	65	51	7	
6	60	38	60	60	42	63	63	50	46	37	36	65	65	54	43	36	65	51	6	
5	60	38	60	60	41	63	63	49	48	38	38	65	65	54	45	38	65	51	5	
4	63	39	60	60	41	63	63	49	50	39	39	65	65	54	46	39	65	51	4	
3	65	40	60	60	40	63	63	49	51	40	40	65	65	54	48	40	65	50	3	
2	68	41	61	61	41	63	63	49	53	41	41	65	65	53	49	41	65	50	2	
1	71	42	64	64	42	63	63	48	55	42	42	65	65	53	51	42	65	50	1	
0	74	43	66	66	43	63	63	48	57	44	43	65	65	53	53	43	65	49	0	
-1	77	44	68	68	44	63	63	48	59	45	44	65	65	53	54	44	65	49	-1	
-2	79	45	71	71	45	63	63	47	61	46	45	65	65	52	56	45	65	49	-2	
-3	82	46	73	73	46	63	63	47	62	47	46	65	65	52	57	46	65	49	-3	
-4	85	47	75	75	47	64	64	48	64	48	47	65	65	52	59	47	65	48	-4	
-5	87	48	78	78	48	66	66	49	66	49	48	65	65	52	61	48	66	49	-5	
-6	90	49	80	80	49	68	68	50	68	50	49	65	65	52	62	49	68	50	-6	
-7	93	50	82	82	50	69	69	51	69	51	50	65	65	51	64	50	69	51	-7	
-8	96	51	84	84	51	71	71	52	71	52	51	65	65	51	65	51	71	52	-8	
-9	98	52	87	87	52	73	73	53	73	53	52	67	67	52	67	52	73	53	-9	
-10	101	53	89	89	53	74	74	54	74	54	53	68	68	53	68	53	74	54	-10	
-11	103	54	91	91	54	76	76	54	76	54	54	70	70	54	70	54	76	54	-11	
-12	106	55	93	93	55	78	78	55	78	55	55	71	71	55	71	55	78	55	-12	
-13	109	56	96	96	56	79	79	56	79	56	56	72	72	56	72	56	79	56	-13	
-14	111	57	98	98	57	81	81	57	81	57	57	74	74	57	74	57	81	57	-14	
-15	114	58	100	100	58	83	83	58	83	58	58	75	75	58	75	58	83	58	-15	
-16	117	59	102	102	59	84	84	59	84	59	59	77	77	59	77	59	84	59	-16	
-17	119	60	104	104	60	86	86	60	86	60	60	78	78	60	78	60	86	60	-17	
-18	122	61	106	106	61	88	88	61	88	61	61	80	80	61	80	61	88	61	-18	
-19	124	61	109	109	61	89	89	62	89	62	62	81	81	61	81	61	89	62	-19	
-20	127	62	111	111	62	91	91	62	91	62	62	83	83	62	83	62	91	62	-20	
-21	130	63	113	113	63	92	92	63	92	63	63	84	84	63	84	63	92	63	-21	
-22	132	64	115	115	64	94	94	64	94	64	64	85	85	64	85	64	94	64	-22	
-23	135	65	117	117	65	96	96	65	96	65	65	87	87	65	87	65	96	65	-23	
-24	137	66	119	119	66	97	97	66	97	66	66	88	88	66	88	66	97	66	-24	
-25	140	67	122	122	67	99	99	67	99	67	67	90	90	67	90	67	99	67	-25	
-26	142	67	124	124	67	100	100	68	100	68	68	91	91	67	91	67	100	68	-26	
-27	145	68	126	126	68	102	102	68	102	68	68	92	92	68	92	68	102	68	-27	
-28	147	69	128	128	69	103	103	69	103	69	69	94	94	69	94	69	103	69	-28	
-29	150	70	130	130	70	105	105	70	105	70	70	95	95	70	95	70	105	70	-29	

Начальник ОДС
С. Ю. Бурлаков

Руководитель ГР ОДС
Д. В. Ильичев