

Инф. N. подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок	
	жилых и общественных зданий	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
СНиП 23-05-95	Естественное и искусственное освещение	
A10-93	Защитное заземление и зануление	
	электрооборудования	
A5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ	
ГОСТ Р 50571.15-97	Электроустановки зданий	
ч.5 Гл.52	Электропроводки	
ГОСТ Р 50571.3-96	Электроустановки зданий	
ч.4	Требования к обеспечению безопасности	
	Защита от поражения электрическим током	
ГОСТ Р 50571.10-96	Электроустановки зданий	
ч.5. Гл.54	Выбор и монтаж электрооборудования	
	Заземляющие устройства и защитные проводники	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
Услуга/27.07.2010-ЭС	Спецификация оборудования,изделий и	Листов 3
	материалов	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта М.Ю. Кочетков

Ведомость чертежей основного комплекта марки "ЭС"	
Лист	Наименование
1	Общие данные
2	План ВЛИ-0.4кВ

Технические показатели			
п/п	Наименование	Единица измерения	Данные проекта
1	Категория электроснабжения	-	III
2	Расчетная нагрузка	кВт	1,6
3	Напряжение на вводе	В	380

						Услуга/27.07.2010-ЭС			
						г.Иваново ул.Гаражная			
Изм.	Кол.	Лист	док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт линии наружного освещения по улице Гаражная (на участке от пер. Гаражный до ул. Ярмарочной; от ул. Ярмарочной до ул. Красных Зорь)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кочетков					Р	1	3
Исполнит.		Троицкий				Общие данные	ООО "МастерЛайт" г. Иваново		