

Поз.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборуд. изделия материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Мас-са	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Щит вводной в составе:	ЩМП-2 IP31			шт.	1					
1.1	- Рубильник двух позиционный	ВР 32-35В31250			шт.	1					
1.2	- шинка РЕ и N				компл.	1					
2	Щит распределительный в составе:	ЩУРН-3/48 IP31			шт.	1					
2.1	- счетчик учета электроэнергии	NP73L1-1-2			шт.	1					
2.2	-выключатель автоматический In=25А	ВА 47-100 3п C25			шт.	1					
2.3	-выключатель автоматический In=16А	ВА 47-29 3п C16			шт.	6					
2.4	-устройство защитного отключения In=16А	АД-12М C16			шт.	6					
2.5	- шинка РЕ и N				компл.	2					
3	Кабельные изделия										
3.1	Кабель виниловый пятижильный сеч. жилы 10 мм²	ВВГнгLS 5x10мм²			м.	30		Длину уточнить перед монтажом			
3.2	Кабель виниловый пятижильный сеч. жилы 2,5 мм²	ВВГнг-LS 3x2,5мм²			м.	285		Длину уточнить перед монтажом			
3.3	Кабель виниловый трехжильный сеч. жилы 1,5 мм²	ВВГнг-LS 3x1,5мм²			м.	485		Длину уточнить перед монтажом			
3.4	Провод виниловый, сечение жилы 4мм²	ПВ 1 1x4			км.	0,065		Длину уточнить перед монтажом			
3.4	Провод виниловый, сечение жилы 16мм²	ПВ 3 1x16			км.	0,120		Длину уточнить перед монтажом			
						061/13 – ЭС.С					
							МБДОУ «Детский сад №47» г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д.21 (Литер Б)				
		Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись				Дата	
		Разработал	Ситанов								
		ГИП	Шленкин				Электроснабжение новой группы		Стадия	Лист	Листов
									Р	1	3
							Спецификация оборудования		ООО «Верхняя Волга» г. Иваново Св-во СРО №09-П от 13.09.2010г.		
Руководитель	Воронин										

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Трубы, кабель-канал поливинилхлоридные							
4.1	Труба гофр. ПВХ д.16	CTR10-016-K01-102			м.	610		Длину уточнить перед монтажом
4.2	Кабель канал 60*40	Элекор 60*40			м.	28		Длину уточнить перед монтажом
5	Свето-техническое оборудование							
5.1	Светильник на 2 люминесцентные лампы 36Вт	ЛПО 01 2x36			шт.	18		
5.2	Светильник на 2 люминесцентные лампы 36Вт	«Айсберг» 2x36 IP65			шт.	6		
5.3	Светильник с лампой накаливания пластиковый IP54	НПП 1101 IP54			шт.	5		
5.4	Светильник эвакуационный с АКБ	BS-773-2*1 LED		Белый свет	шт.	7		
5.6	Светильник на 4 люминесцентные лампы 18Вт	OPL/R 4x18			шт.	5		
5.7	Лампа люминисцентная	ЛБ36			шт	48		
5.8	Лампа компактная люминисцентная	КЛЛ-7			шт	5		
5.9	Лампа люминисцентная	ЛБ18			шт	20		
	5. Установочное электрооборудование							
5.1	Выключатель для скрытой проводки одноклавишный с клавишным приводом 250В 6А	С-1-02-6			шт.	3		
5.2	Выключатель для скрытой проводки двухклавишный с клавишным приводом 250В 6А	С-2-02-6			шт.	7		
5.3	Розетка штепсельная, двухместная для скрытой установки 220В 10а с третьим заземляющим контактом и со шторками				шт.	3		
5.4	Розетка штепсельная, двухместная для открытой установки 220В 10а с третьим заземляющим контактом и со шторками IP44				шт.	4		
	6. Изделия для монтажа контура заземл и молн.							
	Пруток стальной d=8	d=8			км	0.205		Длину уточнить перед монтажом
	Арматура d=12	d=12			км	0.020		Длину уточнить перед монтажом
	Уголок 50*50*5	50*50*5			км	0.018		Длину уточнить перед монтажом
								Лист
					061/13-ЭС.С			3
		Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стольная полоса 40*4	Ме 40*4			км	0,050		Длину уточнить перед монтажом
	Стольная полоса 25*4	Ме 25*4			км	0,010		Длину уточнить перед монтажом



						061/13-ЭС.С	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3

	Трос стальной оцинкованный	d=8			км	0.020		
	Стойная полоса 40*4	Me 40*4			км	0,050		
	Стойная полоса 25*4	Me 25*4			км	0,010		
	Трос стальной оцинкованный	d=8			км	0.020		
6.1	Пруток стальной d=8	d=8			км	0.345		
6.2	Арматура d=12	d=12			км	0.060		
6.3	Труба стальная 1/2"	1/2"			км	0.007		
6.4	Труба стальная 3/4"	3/4"			км	0.007		
6.5	Стойная полоса 40*4	Me 40*4			км	0,210		
6.6	Стойная полоса 25*4	Me 25*4			км	0,060		
6.7	Стальная шпилька d=10мм.	d=10мм.			км	0.010		
6.8	Пруток стальной d=20	d=20			км	0.030		
6.9	Трос стальной оцинкованный	d=8			км	0.100		

						061/13-ЭС.С	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3