



ПРИМЕЧАНИЯ:

При совместной подвеске на общих опорах СИП располагаются ниже неизолированных проводов. Расстояние между ними на опоре и в пролете составляет не менее 0,5 м.

Светильники на опорах устанавливаются ниже неизолированных проводов на расстоянии не менее 6,5м от земли. Расстояние в свету между светильником и изолированными или неизолированными проводами составляет не менее 0,5 м.

						МК №887 от 27.08.2012г. Заказчик: Управление благоустройства Администрации города Иванова
						Капитальный ремонт линии наружного освещения по ул.Типографской на участке от 2й до 4й Газетной ул.
Изм.	Кол.ч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.	Михалев					Наружное освещение
Пров.	Кривов А.					Р
Т.контр.	Кривов А.					Лист
Н.контр.	Красильников					Листов
						План наружной сети.
						000 "АктивПроект"