№	Наименование опор	Опора		Стойка		Плита		Номера
		Тип	№ черт.	Тип	шт.	Тип	шт.	по плану
1	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	1
2	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	2
3	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	3
4	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	4
5	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	5
6	Переходная анкерная (концевая) опора (проектируемая)	ПА25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	2	П-3и	2	6

						МК №887 от 27.08.2012г.		
						Заказчик: Управление благоустройства Администрации города Иванова		
						Капитальный ремонт линии наружного освещения по ул. 2я Энергетическая		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
						Наружное освещение	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:	
Разраб.		Михалев						
Пров.		Кривов А.						
Т.контр.		Кривов А.				Ведомость опор.	ООО "АктивПроект"	
Н.контр.		Красильников						