

РИС.1

ВЕДОМОСТЬ ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- ВЛИ-0,4кВ (лист ЭН-4)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
42, 44, 47	Угловая анкерная опора УА25 (СВ-110)	3	ТП 21.0112-09 См.Приложение
48,50,51,52 53,58,60	Угловая анкерная опора УА23 (СВ-110)	7	ТП 21.0112-09 См.Приложение
43,45,46,54, 55,56,57,59	Промежуточная опора П21 (СВ-110)	8	ТП 21.0112-02 См.Приложение
49.	Угловая промежуточная опора УП21 (СВ-110)	1	ТП 21.0112-03 См.Приложение

Установка на территории МБОУ СОШ №24 согласована.
Директор школы: Гр
Перед установкой вызвать представителя школы по телефону: 32-56-42.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выполнить повторное заземление PEN-проводника на опорах ВЛИ-0,4кВ №№ 45,48,50,54,57,60 заземляющим спуском из проволоки d-8мм.
2. Арматуру ж/б опор присоединить защитным проводником к PEN-проводнику.
3. Перед началом производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций.
4. Все монтажные работы выполнить согласно ПУЭ.

С СПО ОАО «Ивэнергосбыт» согласовано
08.08.2012г

Провод воздушных наружного освещения с ОАО «Ивэнергосбыт» согласовать. Перед началом производства работ вызвать представителя по тел. 30-78-57.

Условные обозначения

- W 35.0 — Проектируемая линия наружного освещения проводом СИП-2А. Длина пролета, м
- 2.0 — Проектируемые светильники ЖКУ. Проектируемая ж/б опора (прямоугольного сечения, СВ-110). Привязка к существующим коммуникациям
- Проектируемое заземление
- Демонтируемая опора

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. Nподл.

Лист_2 | Лист_3 | Лист_4

						392-ЭН	
						Капитальный ремонт уличного освещения, Шахтинский проезд	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Романюкин И.А.			07.12	Наружное электроосвещение	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Н.контр		Борцов А.М.			07.12	Ремонт и восстановление линии наружного освещения. (окончание). План. М1:500.	Ивановское отделение МААДО